

Znak sprawy: 2/2012/ZP

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Wystawa reliktyw wykopalisk jako integralna część projektu „Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej przy ul. Grodzkiej 8 w Radomiu wraz z otoczeniem””.**

Zamawiający, tj. Rewitalizacja Sp. z o.o., otrzymał w dn. 24.02.2012r. następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Zapytanie nr I brzmi następująco:

*„Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ projektu "Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego" w części "Wystawa reliktyw wykopalisk" - Załącznik do SIWZ:*

*Dot. pkt 2. Kafle*

*Ze względu na dość duże braki (szczególnie dot. kafła nr 3) czy należy wykonać odtworzenie całego kafła, czy tylko na podstawie zachowanych elementów i wkomponowanie tych elementów w całość?*

*Dot.pkt 5. Metalowe stelaże i podesty Czy ze względu na ekspozycje podesty powinny być pełne czy ażurowe?*

*Dot.pkt 6. Gabloty wystawiennicze - opis oryginalny:*

*- klosz wykonany ze szkła laminowanego o gr. 8,4 mm, klejony klejem UV . Jak rozumieć podaną grubość szkła: czy 2 x 4 mm klejone folią? czy 8 i 4 mm sklejone razem?"*

Zapytanie nr II brzmi następująco:

*„1. Czy budynek Kamienicy Starościńskiej przy ul. Grodzkiej 8 w Radomiu jest wpisany do rejestru zabytków?*

*2. Czy wykonanie pełnej rekonstrukcji kafli w celu wykonania kopii jest w zakresie przedmiotu zamówienia?"*

**W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:**

Dot. zapytania nr I:

Do pkt 2: kafle - należy wykonać odtworzenie całego kafła.

Do pkt 5: konstrukcja podestu winna być stalowa z blatem pełnym.

Do pkt 6: grubość szkła wynosi 8,40 mm (tj. 0,84 cm).

Dot. zapytania nr II:

Ad 1.: Budynek Kamienicy Starościńskiej przy ul. Grodzkiej 8 w Radomiu jest wpisany do rejestru zabytków

Ad2.: Wykonanie pełnej rekonstrukcji kafli w celu wykonania kopii jest w zakresie przedmiotu zamówienia

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**